

建築物升降機維護保養記錄表

建築物升降設備組件耐用基準參考表

(簽章)



起造人(或管理人):

升降設備統一編號 B-542-0890004-0

建築物名稱 經濟部智慧財產局

建築物地址 542南投縣草屯鎮 中正路1776巷43號

專業廠商 崇友實業股份有限公司

竣工檢查通過日期 1997年 4月20日

專業技術人員:

(簽章)

Table with 4 columns: 管理人員姓名, 建築物名稱, 使用執照日期, 使用許可證字號. Includes address and contact info for 崇友實業股份有限公司.

Table with 2 columns: 作業項目, 作業項目. Lists maintenance tasks like 每月保養 and 季保養.

Main inspection table with columns for item number, description, and status. Includes items like 1. 電動機動作性能檢點, 36. 張力輪動作性能檢點, etc.

內政部訂頒 1. 本表所稱之管理人為依建築物升降設備設置及檢查管理辦法第二條第二項規定填具. 2. 本維護保養範本僅供各專業廠商參考使用...

Table with columns: 項次, 組件項目, 耐用基準年限(年), 建議使用年限, 備註. Lists components like 安全裝置組件, 牽引系統, etc.

1. 專業廠商應考量升降設備使用條件(例如建築物用途、樓層數、使用環境、機種、荷重、速度及使用頻率等)填列耐用基準參考年限. 2. 組件項目如國家標準已有相關規定者...

Table for maintenance results: 維護日期, 維護員, 證照號碼. Includes date 2021年1月7日 and name 魏振興.

Table for client signature: 請客戶配合事項, 客戶/管理人簽章. Includes a signature and a checkmark for verification.

崇友實業股份有限公司

2021年2月

建築物升降機維護保養記錄表

建築物升降設備組件耐用基準參考表

管理人姓名	劉禹辰0911642967	地址	南投縣草屯鎮中山路1776巷43號	用途	<input checked="" type="checkbox"/> 一般 <input type="checkbox"/> 緊急 <input type="checkbox"/> 其他
建築物名稱	經濟部智慧財產局	建築物地址	542南投縣草屯鎮 中正路1776巷43號	連絡電話	
使用執照日期字號	086 投縣建管(使)字第 00975號	升降機統一編號	B-542-0890004-0	維護編號	CT-6750 號機 3
使用許可證字號	040-083099	使用許可證有效日期	至 2021年 5月 26日	交車日期	09/17/1998

起造人(或管理人):

升降設備統一編號 B-542-0890004-0

建築物名稱 經濟部智慧財產局

建築物地址 542南投縣草屯鎮 中正路1776巷43號

專業廠商 崇友實業股份有限公司

竣工檢查通過日期 1997年 4月 20日

專業技術人員:

(簽章)



(簽章)

作業項目		作業項目			
每期保養		季保養 A:1.4.7.10月 B:3.6.9.12月			
車廂及升降路	1. 電動機動作性能檢點	升降路 (B)	36. 張力輪動作性能檢點		
	2. 發電機動作性能檢點		37. 主鋼索及鋼索末端配件檢點		
	3. 運轉情形檢查		38. 調速機鋼索檢點		
	4. 保養記錄表檢查		39. 門連動裝置動作性能檢點		
	5. 車廂地板與各樓門檻間隙及樓平檢點		40. 車廂(配重)與緩衝器之間隙或安全標誌檢點		
	6. 車廂門驅動馬達動作性能檢點		41. 車廂(配重)緩衝器動作性能檢點		
	7. 車廂門閉鎖裝置動作性能檢點		半年保養: 5.11月		
	8. 車廂操作盤動作性能檢點		機械室	42. 各部電路絕緣測試(電動機主電路, 控制電路, 信號電路, 照明電路)	
	9. 緊急按鈕及對外通信裝置檢點			43. 調速機安全動作測試(車廂側, 配重側)	
	10. 信號裝置動作性能檢點			44. 緊急停止裝置測試(車廂側, 配重側)	
	11. 廂內亮度、緊急照明、天井蓋及通風裝置			45. 頂部安全距離或安全標誌檢點	
	12. 緊急救出口動作性能檢點			46. 超載檢出裝置動作性能檢點	
	13. 車廂上各安全開關動作性能檢點			47. 導軌及支架檢點	
	14. 出入口閉鎖裝置動作性能檢點			48. 配重及配重框固定檢點	
	15. 出入口按鈕檢點			49. 車廂懸吊輪	
	16. 特定樓出入口開關裝置動作性能檢點			50. 配重懸吊輪	
	17. 出入口之門框檢點			51. 機坑深度或安全標誌檢點	
	18. 出入口閉鎖開關動作性能檢點			使用供行之動升降機者	52. 主操作盤點字標示、語音系統及輪椅乘坐者操作盤
	19. 各出入口門連動裝置檢點				53. 後視鏡
	20. 機坑停止及照明設備檢點				54. 扶手
機械室 (A)	21. 牽引機檢點	55. 車廂門光電感應裝置			
	22. 電磁煞車器動作性能檢點	56. 入口觸覺裝置			
	23. 轉向輪檢點	57. 引導標誌			
	24. 控制盤內狀況檢查(主接觸器及電路板等)	58. 車廂召回避難樓裝置			
	25. 牽引機驅動輪檢點	59. 緊急運轉功能			
	26. 調速機性能檢點	60. 緊急用標誌			
	27. 受電盤性能檢點	61. 緊急電源裝置(設備確認)			
	28. 各部電源電壓測定	62. 工作平台之設置			
	29. 車廂壁板狀況檢查	63. 動力遮斷下之援救裝置			
	30. 出入口指示燈檢查	64. 低速運轉安全裝置			
車廂及	31. 載重及用途標誌檢點	其他	65. 火災復歸避難樓層裝置(乘場門具防火性能者)		
	32. 控制(移動)電纜狀態檢點	結果查明	★升降設備運轉一切正常		
	33. 著床檢出裝置動作性能檢點		★升降設備按月實施維護保養並作成記錄表		
	34. 極限開關動作性能檢點		[V] 無異狀, [△] 無儀表, [X] 需修理		
	35. 張力輪與底坑之間隙檢點		[0] 需修正, [/] 作業項目外刪除		

項次	組件項目	耐用基準年限(年)	建議使用年限	備註
1	安全裝置組件			
1-1	馬達電磁制動器	20	2005年10月至 2025年 9月	
1-2	車廂門閉鎖裝置	5	2005年10月至 2010年 9月	正常
1-3	車廂緊急停止安全夾(安全鉗)	25	2005年10月至 2030年 9月	
1-4	調速機	15	2005年10月至 2020年 9月	正常
1-5	車廂緩衝器(彈簧式、油壓式)	15	2005年10月至 2020年 9月	正常
1-6	機坑停止開關	8	2005年10月至 2013年 9月	正常
1-7	車廂超載防止及警報裝置	25	2005年10月至 2030年 9月	
1-8	上部及下部極限開關	10	2005年10月至 2015年 9月	正常
2	牽引系統			
2-1	馬達(電動機)	25	2005年10月至 2030年 9月	
2-2	牽引機(曳引機、捲揚機) 蝸桿或齒輪	25	2005年10月至 2030年 9月	
2-3	牽引機驅動輪	10	2005年10月至 2015年 9月	正常
2-4	轉向輪(導向輪)	25	2005年10月至 2030年 9月	
2-5	主鋼索	10	2005年10月至 2015年 9月	正常
3	一般項目			
3-1	車廂外部聯絡緊急呼叫裝置	5	2005年10月至 2010年 9月	正常
3-2	車廂緊急照明電源設備	5	2005年10月至 2010年 9月	正常
3-3	調速機鋼索	15	2005年10月至 2020年 9月	正常
3-4	車廂門驅動馬達	10	2005年10月至 2015年 9月	正常
3-5	控制盤主接觸器	8	2005年10月至 2013年 9月	正常
4	其他(如油壓式升降機、自動樓梯或其他類似之升降設備請於本項增列)			
4-1	梳子板		年 月至 年 月	無此設備
4-2	扶手帶		年 月至 年 月	無此設備
4-3	油壓泵		年 月至 年 月	無此設備
4-4	壓力配管		年 月至 年 月	無此設備

表單說明

- 專業廠商應考量升降設備使用條件(例如建築物用途、樓層數、使用環境、機種、荷重、速度及使用頻率等)填列耐用基準參考年限。
- 組件項目如國家標準已有相關規定者,應從其規定辦理;未規定者,則參考產品設計之耐用年限填列。
- 組件項目得依實際使用需求增列。
- 表內所列組件項目進行更換時,耐用基準參考年限應配合更新,並重新製作本表。
- 主管機關或管理人對耐用基準參考年限如有疑問,專業廠商應出具相關佐證資料,詳予說明。
- 專業廠商變更時,接任之專業廠商得重新檢討本表,依實際需求重新制定。
- 組件更換頻率及耐用基準參考年限如差異過大,專業廠商應向管理人詳加說明。
- 本表所稱之專業廠商於申請竣工檢查時指製造商,專業技術人員指其製造商之專案技師或技術主管,保養階段專業技術人員為保養廠商人員。

內政部訂頒

- 本表所稱之管理人員為依建築物升降設備設置及檢查管理辦法第二條第二項規定填具。
- 本維護保養範本僅供各專業廠商參考使用,各專業廠商得依各類型式之升降設備一般維護保養作業程序增訂維護保養項目。但維護保養項目不得少於該類型式之升降設備年度安全檢查項目。
- 本維護保養記錄表每份僅得填寫一組升降設備,專業技術人員依一般維護保養之作業程序,按月實施並作成記錄表一式二份,並應簽章及填註其證照號碼,由管理人及專業廠商各執一份。
- 本維護保養記錄表之維護保養結果報告欄,其維護保養結果有礙安全者,應由專業廠商正式行文通知管理人配合辦理。

★耐用參考基準說明: 1. 正常 2. 建議更換 3. 待料 4. 已更換

維護日期:	2021年 2月 4日	請客戶配合事項	
維護員:	魏振興	客戶/管理人簽章	
證照號碼:	40BA007341	<input checked="" type="checkbox"/> 已確實核對專業技術人員及證照	
結果報告欄			

魏振興

建築物升降機維護保養記錄表

建築物升降設備組件耐用基準參考表

(簽章)



(簽章)

Table with 4 columns: 管理人員姓名, 建築物名稱, 使用執照日期字號, 使用許可證字號. Includes address and contact info for 崇友實業股份有限公司.

起造人(或管理人): 昇降設備統一編號 B-542-0890004-0. 建築物名稱 經濟部智慧財產局. 建築物地址 542南投縣草屯鎮 中正路1776巷43號. 專業廠商 崇友實業股份有限公司. 竣工檢查通過日期 1997年 4月20日.

Main maintenance record table with columns for 作業項目 (昇降路, 車廂, 機械室), 檢查項目 (e.g., 1. 電動機動作性能檢點), and 檢查結果 (e.g., 36. 張力輪動作性能檢點).

Table with 5 columns: 項次, 組件項目, 耐用基準年限(年), 建議使用年限, 備註. Lists components like 安全裝置組件, 牽引系統, 一般項目 with their respective lifespans.

表單說明: 1. 專業廠商應考量昇降設備使用條件... 2. 組件項目如國家標準已有相關規定者... 3. 組件項目得依實際使用需求增列...

內政部訂頒 1. 本表所稱之管理人員為依建築物昇降設備設置及檢查管理辦法第二條第二項規定填具. 2. 本維護保養範本僅供各專業廠商參考使用...

Bottom section for 維護日期 (2021年3月11日), 維護員 (魏振興), 證照號碼 (40BA007341), 客戶/管理人簽章, and 請客戶配合事項.

建築物升降機維護保養記錄表

建築物升降設備組件耐用基準參考表

(簽章)



(簽章)

管理人姓名	劉禹辰0911642967	地址	南投縣草屯鎮中山路1776巷43號	用途	<input checked="" type="checkbox"/> 一般 <input type="checkbox"/> 緊急 <input type="checkbox"/> 其他
建築物名稱	經濟部智慧財產局	建築物地址	542南投縣草屯鎮 中正路1776巷43號	連絡電話	
使用執照日期字號	086 投縣建管(後)字第 00975號	升降機統一編號	B-542-0890004-0	維護編號	CT-6750 號機 3
使用許可證字號	040-083099	使用許可證有效日期	至 2021年5月26日	交車日期	09/17/1998

起造人(或管理人):
 升降設備統一編號 B-542-0890004-0
 建築物名稱 經濟部智慧財產局
 建築物地址 542南投縣草屯鎮 中正路1776巷43號
 專業廠商 崇友實業股份有限公司
 竣工檢查通過日期 1997年4月20日

作業項目	作業項目
每期保養	季保養 A:1.4.7.10月 B:3.6.9.12月

機械室	1. 電動機動作性能檢點	<input checked="" type="checkbox"/>	升降路 (B)	36. 張力輪動作性能檢點	<input checked="" type="checkbox"/>	
	2. 發電機動作性能檢點	<input checked="" type="checkbox"/>		37. 主鋼索及鋼索末端配件檢點	<input checked="" type="checkbox"/>	
	3. 運轉情形檢查	<input checked="" type="checkbox"/>		38. 調速機鋼索檢點	<input checked="" type="checkbox"/>	
	4. 保養記錄表檢查	<input checked="" type="checkbox"/>		39. 門連動裝置動作性能檢點	<input checked="" type="checkbox"/>	
	5. 車廂地板與各樓門檻間隙及樓平檢點	<input checked="" type="checkbox"/>		40. 車廂(配重)與緩衝器之間隙或安全標誌檢點	<input checked="" type="checkbox"/>	
	6. 車廂門驅動馬達動作性能檢點	<input checked="" type="checkbox"/>		41. 車廂(配重)緩衝器動作性能檢點	<input checked="" type="checkbox"/>	
	7. 車廂門閉鎖裝置動作性能檢點	<input checked="" type="checkbox"/>		半年保養: 5.11月		
	8. 車廂操作盤動作性能檢點	<input checked="" type="checkbox"/>		機械室	42. 各部電路絕緣測試(電動機主電路, 控制電路, 信號電路, 照明電路)	<input checked="" type="checkbox"/>
	9. 緊急按鈕及對外通信裝置檢點	<input checked="" type="checkbox"/>			43. 調速機安全動作測試(車廂側, 配重側)	<input checked="" type="checkbox"/>
	10. 信號裝置動作性能檢點	<input checked="" type="checkbox"/>			44. 緊急停止裝置測試(車廂側, 配重側)	<input checked="" type="checkbox"/>
	11. 廂內亮度、緊急照明、天井蓋及通風裝置	<input checked="" type="checkbox"/>			45. 頂部安全距離或安全標誌檢點	<input checked="" type="checkbox"/>
	12. 緊急救出口動作性能檢點	<input checked="" type="checkbox"/>			46. 超載檢出裝置動作性能檢點	<input checked="" type="checkbox"/>
	13. 車廂上各安全開關動作性能檢點	<input checked="" type="checkbox"/>			47. 導軌及支架檢點	<input checked="" type="checkbox"/>
	14. 出入口閉鎖裝置動作性能檢點	<input checked="" type="checkbox"/>			48. 配重及配重框固定檢點	<input checked="" type="checkbox"/>
	15. 出入口按鈕檢點	<input checked="" type="checkbox"/>			49. 車廂懸吊輪	<input checked="" type="checkbox"/>
	16. 特定樓出入口門開啟裝置動作性能檢點	<input checked="" type="checkbox"/>			50. 配重懸吊輪	<input checked="" type="checkbox"/>
	17. 出入口門之門框檢點	<input checked="" type="checkbox"/>			51. 機坑深度或安全標誌檢點	<input checked="" type="checkbox"/>
	18. 出入口門閉鎖開關動作性能檢點	<input checked="" type="checkbox"/>			52. 主操作盤點字標示、語音系統及輪椅乘坐者操作盤	<input checked="" type="checkbox"/>
	19. 各出入口門連動裝置檢點	<input checked="" type="checkbox"/>			53. 後視鏡	<input checked="" type="checkbox"/>
	20. 機坑停止及照明設備檢點	<input checked="" type="checkbox"/>			54. 扶手	<input checked="" type="checkbox"/>
車廂及升降路	季保養 A:1.4.7.10月 B:3.6.9.12月		車廂及升降路		55. 車廂門光電感應裝置	<input checked="" type="checkbox"/>
	21. 牽引機檢點	<input checked="" type="checkbox"/>			56. 入口觸覺裝置	<input checked="" type="checkbox"/>
	22. 電磁煞車器動作性能檢點	<input checked="" type="checkbox"/>			57. 引導標誌	<input checked="" type="checkbox"/>
	23. 轉向輪檢點	<input checked="" type="checkbox"/>			58. 車廂召回避難樓層裝置	<input checked="" type="checkbox"/>
	24. 控制盤內狀況檢查(主接觸器及電路板等)	<input checked="" type="checkbox"/>			59. 緊急運轉功能	<input checked="" type="checkbox"/>
	25. 牽引機驅動輪檢點	<input checked="" type="checkbox"/>			60. 緊急用標誌	<input checked="" type="checkbox"/>
	26. 調速機性能檢點	<input checked="" type="checkbox"/>			61. 緊急電源裝置(設備確認)	<input checked="" type="checkbox"/>
	27. 受電盤性能檢點	<input checked="" type="checkbox"/>		62. 工作平台之設置	<input checked="" type="checkbox"/>	
	28. 各部電源電壓測定	<input checked="" type="checkbox"/>		63. 動力遮斷下之援救裝置	<input checked="" type="checkbox"/>	
	29. 車廂壁板狀況檢查	<input checked="" type="checkbox"/>		64. 低速運轉安全裝置	<input checked="" type="checkbox"/>	
車廂及	30. 出入口指示燈檢查	<input checked="" type="checkbox"/>	其他	65. 火災復歸避難樓層裝置(乘場門具防火性能者)	<input checked="" type="checkbox"/>	
	31. 載重及用途標誌檢點	<input checked="" type="checkbox"/>	結果說明	★升降設備運轉一切正常	<input checked="" type="checkbox"/>	
	32. 控制(移動)電纜狀態檢點	<input checked="" type="checkbox"/>		★升降設備按月實施維護保養並作成記錄表	<input checked="" type="checkbox"/>	
	33. 著床檢出裝置動作性能檢點	<input checked="" type="checkbox"/>		[V] 無異狀, [△] 無儀表, [X] 需修理		
	34. 極限開關動作性能檢點	<input checked="" type="checkbox"/>		[0] 需修正, [/] 作業項目外刪除		
	35. 張力輪與底坑之間隙檢點	<input checked="" type="checkbox"/>				

項次	組件項目	耐用基準年限(年)	建議使用年限	備註
1	安全裝置組件			
1-1	馬達電磁制動器	20	2005年10月至2025年9月	
1-2	車廂門閉鎖裝置	5	2005年10月至2010年9月	正常
1-3	車廂緊急停止安全夾(安全鉗)	25	2005年10月至2030年9月	
1-4	調速機	15	2005年10月至2020年9月	正常
1-5	車廂緩衝器(彈簧式、油壓式)	15	2005年10月至2020年9月	正常
1-6	機坑停止開關	8	2005年10月至2013年9月	正常
1-7	車廂超載防止及警報裝置	25	2005年10月至2030年9月	
1-8	上部及下部極限開關	10	2005年10月至2015年9月	正常
2	牽引系統			
2-1	馬達(電動機)	25	2005年10月至2030年9月	
2-2	牽引機(曳引機、捲揚機) 蝸桿或齒輪	25	2005年10月至2030年9月	
2-3	牽引機驅動輪	10	2005年10月至2015年9月	正常
2-4	轉向輪(導向輪)	25	2005年10月至2030年9月	
2-5	主鋼索	10	2005年10月至2015年9月	正常
3	一般項目			
3-1	車廂外部聯絡緊急呼叫裝置	5	2005年10月至2010年9月	正常
3-2	車廂緊急照明電源設備	5	2005年10月至2010年9月	正常
3-3	調速機鋼索	15	2005年10月至2020年9月	正常
3-4	車廂門驅動馬達	10	2005年10月至2015年9月	正常
3-5	控制盤主接觸器	8	2005年10月至2013年9月	正常
4	其他(如油壓式升降機、自動樓梯或其他類似之升降設備請於本項增列)			
4-1	梳子板		年月至年月	無此設備
4-2	扶手帶		年月至年月	無此設備
4-3	油壓泵		年月至年月	無此設備
4-4	壓力配管		年月至年月	無此設備

內政部訂頒 1. 本表所稱之管理人為依建築物升降設備設置及檢查管理辦法第二條第二項規定填具。
 2. 本維護保養範本僅供各專業廠商參考使用, 各專業廠商得依各類型之升降設備一般維護保養作業程序增訂維護保養項目。但維護保養項目不得少於該類型之升降設備年度安全檢查項目。
 3. 本維護保養記錄表每份僅得填寫一組升降設備, 專業技術人員依一般維護保養之作業程序, 按月實施並作成記錄表一式二份, 並應簽章及填註其證照號碼, 由管理人及專業廠商各執一份。
 4. 本維護保養記錄表之維護保養結果報告欄, 其維護保養結果有礙安全者, 應由專業廠商正式行文通知管理人配合辦理。
 ★ 耐用參考基準說明: 1. 正常 2. 建議更換 3. 待料 4. 已更換

表單說明
 1. 專業廠商應考量升降設備使用條件(例如建築物用途、樓層數、使用環境、機種、荷重、速度及使用頻率等)填列耐用基準參考年限。
 2. 組件項目如國家標準已有相關規定者, 應從其規定辦理; 未規定者, 則參考產品設計之耐用年限填列。
 3. 組件項目得依實際使用需求增列。
 4. 表內所列組件項目進行更換時, 耐用基準參考年限應配合更新, 並重新製作本表。
 5. 主管機關或管理人對耐用基準參考年限如有疑問, 專業廠商應出具相關佐證資料, 詳予說明。
 6. 專業廠商變更時, 接任之專業廠商得重新檢討本表, 依實際需求重新制定。
 7. 組件更換頻率及耐用基準參考年限如差異過大, 專業廠商應向管理人詳加說明。
 8. 本表所稱之專業廠商於申請竣工檢查時指製造商, 專業技術人員指其製造商之專業技師或技術主管, 保養階段專業技術人員為保養廠商人員。

結果報告欄	維護日期: 2021年 04月 8日	請客戶配合事項	客戶/管理人簽章
	維護員: 魏振興		<input checked="" type="checkbox"/> 已確實核對專業技術人員及證照
	證照號碼: 40BA007341		