

《消防安全設備檢修申報書》

申報年度：2025全年度

申報日期：2025/05/21

檢查日期：2025/05/12~2025/05/12

場所名稱：經濟部智慧財產局(第二辦公室)

場所地址：新北市深坑區北深路三段270巷12號B1F(代表號)

管理權人：廖承威

電子郵件：無

電話：(02)2662-3508

專技人員：鄭勝文

消暫證字第892062號

電話：(02)8993-2013

案件聯絡：鄭勝文 電話：(02)8993-2013

消防安全設備檢修報告書

場所概要	場所名稱	經濟部智慧財產局(第二辦公室)		
	場所地址	新北市深坑區北深路三段270巷12號B1F(代表號)		
	建物樓層	地下4樓/地上8樓	申報場所樓層	12號B1F. 18號7F之1
	使用執照字號	81深變使字第201號	使用執照用途	廠房. 辦公室
	總樓地板面積	13574. 66	實際用途	廠房. 辦公室
	構造	RC+SRC	營登、商登或公司登記證	無
管理權人	姓名	廖承威		
	電 話	(02)2662-3508		
專技人員	姓名	鄭勝文	電話	(02)8993-2013
	證書字號	消暫證字第892062號		
消防安全設備檢查表		附件類別	檢附資料	
消防安全設備種類及數量表		委託書	委託書	
滅火器檢查表		業主證件	智慧局管理權人身分證影本(僅供申報用)_ (3)	
室內消防栓設備檢查表 公設		使用執照	使照	
自動撒水設備檢查表		平面圖	智慧財產局16, 18號平面圖	
火警自動警報設備檢查表(附表一)		平面圖	智慧財產局-平面圖(火警迴路區劃分區)	
火警自動警報設備檢查表 B1F排煙撒水		平面圖	智慧財產局平面圖B1F	
火警自動警報設備檢查表 公設				
火警自動警報設備檢查表 智慧財產局(B1F火警)				
緊急廣播設備檢查表 公設				
緊急廣播設備檢查表 智慧財產局(B1F)				
標示設備檢查表				
避難器具檢查表				
緊急照明設備檢查表				
緊急照明設備檢查表(附表:照明燈)				
排煙設備檢查表 室內排煙				
緊急電源插座檢查表				
配線檢查表				

消防安全設備改善計畫書

檢修結果：符合



消防安全設備種類及數量表

設備種類(數量)樓層	12號B1F		18號7F之1	266. 268號B 4F										
乾粉滅火器	207		12											
消防幫浦														
室內消防栓	14		1											
測試用出水口														
室外消防栓														
撒水頭														
蜂鳴器	5													
自動警報逆止閥	5													
末端查驗閥	5													
撒水送水口														
泡沫原液槽														
比例混合器														
一齊開放閥	50													
泡沫噴頭														
感知撒水頭														
泡沫消防栓箱														
火警受信總機	2													
手動報警機	14		1											
探測器	172		19											
緊急廣播主機	1													
揚聲器	14		1											
出口標示燈	20		2											
避難方向指示燈	42													
緊急照明燈	92		3											
緩降機	3													
避難器具標示牌	3													
連結送水口														
水帶箱														
排煙機	5													
排煙口	5													
啟動裝置														
緊急電源插座														
發電機				1										
二氧化碳滅火器	5		5											

滅 火 器 檢 查 表

檢修項目		檢修結果						判定	不良狀況	處置措施
		滅 火 器 的 種 別								
		乾粉	泡沫	CO2	海龍	水				
外 觀 檢 查										
設置狀況	設置數量	○						○		
	設置場所	○						○		
	設置間隔	○						○		
	適用性	○						○		
標 示		○						○		
滅火器	本體容器	○						○		
	安全插梢	○						○		
	壓把(壓板)	○						○		
	護蓋(加壓式)	/						/		
	皮管	○						○		
	噴嘴等	○						○		
	壓力指示計	○						○		
	壓力調整器 (輪架型)	/						/		
	安全閥	/						/		
	保持裝置 (掛勾或放置箱)	○						○		
	車輪(輪架型)	/						/		
	氣體導入管 (輪架型)	/						/		
性 能 檢 查										
本體容器內筒	本體容器	/						/		
	內 筒	/						/		
	液面指示	/						/		
滅火藥劑	性狀	/						/		
	滅火藥劑量	/						/		
加壓用氣體容器		/						/		
壓把(壓板)		/						/		
皮管		/						/		
開閉式噴嘴等		/						/		
壓力指示計		/						/		
壓力調整器 (輪架型)		/						/		
安全閥		/						/		
封 板		/						/		
墊 圈		/						/		

虹吸管及氣體導入管		/				/			
過濾網		/				/			
放射能力		/				/			
備註	※滅火器葯劑有效日:117.5.19								
									
檢查器材	機器名稱	型式	校正年月日	製造廠商	機器名稱	型式	校正年月日	製造廠商	
	內視鏡	A7012-T		日本製					
	量秤	HL-30		義清衡器廠					
外觀檢查	樓層	場所	器具種類名稱	設置數量	檢修數量	合格數量	放射能力 測試數量	要修理數目	廢棄數量
	B1F、7F	智慧財產局	乾粉滅火器	219	219	219	/	0	
	B1F、7F	智慧財產局	CO2滅火器	10	10	10	/	0	
性能檢查									

室內消防栓檢查表								
檢修設備名稱		幫浦		製造廠：九如牌 型號：XA-50264-230		電動機	製造廠：大同牌 型號：BBFC	
檢修項目			檢修結果				處置措施	
			種別、內容等情形		判定	不良狀況		
外觀檢查								
水源	蓄水池		類別RC造地下蓄水池		○			
	水量		約100m3		○			
	水位計、壓力計				/			
	閥類				/			
電動機	控制盤	周圍狀況	B4F泵浦室		○			
		外形	直立式		○			
	電壓表		380V		○			
	各開關		NFB. MS. PB		○			
	標示				○			
	預備品等		保險絲. 燈泡		○			
	啟動裝置	直接操作部	周圍狀況	控制盤		○		
外形			按鈕式		○			
遠隔操作部		周圍狀況			/			
		外形			/			
啟動用水壓開關裝置	壓力開關		設定8kgf/cm2 動作7kgf/cm2		○			
	壓力槽		6.5kgf/cm2		○			
加壓送水裝置			100A*300L/min*90m*40HP		○			
呼水裝置	呼水槽		100L		○			
	閥類		止水閥*1 逆止閥*1		○			
配管			主閥(開)		○			
消防栓箱等	消防栓箱	周圍狀況			○			
		外形	埋入型		○			
	水帶瞄子	第一種消防栓			/			
		第二種消防栓			○			
	消防栓開關閥				○			
	啟動表示燈		專用		○			
	屋頂測試出水口				○			
性能檢查								
水源	水質		自來水		○			
	給水裝置		浮球方式		○			
	閥類				/			
	水位計、壓力表				/			

電動機控制裝置	各開關		NFB-3P 100A	○		
	保險絲		操作迴路2A	○		
	繼電器		MS S-C50L	○		
	表示燈		25mm	○		
	結線接續			○		
	接 地		第三種接地	○		
啟動裝置	啟動操作部			○		
	水壓開關裝置		設定9kgf/cm2 動作7kgf/cm2	○		
加壓送水裝置	幫浦方式	電動機	回轉軸	3540rpm	○	
			軸承部	黃油潤滑(滾珠式)	○	
			軸接頭	聯軸式	○	
			本 體	三相誘導鼠籠式	○	
	幫浦	回轉軸	3540rpm	○		
		軸承部	黃油潤滑(滾珠式)	○		
		底 部		○		
		連成表、壓力表	連-0.5mmHg 壓9kgf/cm2	○		
		性 能	300L/min 9kgf/cm2	○		
	重力水箱方式			/		
	壓力水箱方式			/		
	減壓措施			/		
	呼水裝置	閥 類		給水管(開)呼水管(開)	○	
自動給水裝置		浮球方式20A	○			
減水警報裝置		浮筒式 蜂鳴器	○			
底 閥		主閥100A	○			
配管	閥 類		主閥(開)	○		
	過濾裝置			/		
	排 放 管		15A 限流孔	○		
消防栓箱等	水帶瞄子	第一種消防栓		/		
		水帶水壓試驗 (限第一種)		/		
		第二種消防栓		○		
	消防栓開關閥			○		
	屋頂測試出水口			○		
耐 震 措 施		防震軟管位於泵浦出水側	○			
綜 合 檢 查						
幫浦方式	啟動性能	加壓送水裝置	5秒	○		
		表示、警報等		○		
		運轉電流		○		
		運轉狀況		○		
	放水壓力		2.5 kgf/cm2	○		
	放水量		195 L/cm2	○		

重力水箱 方式	放水壓力		/					
	放水量		/					
備 註	※現場消防栓屬第二種消防栓設備							
檢 查 器 材	機器名稱	型式	校正年月日	製造廠商	機器名稱	型式	校正年月日	製造廠商
	比托計	IP-200K		FHIKL	相序計	VC850		中國科技儀器
	三用電表	DE-3102		得益工業	電流錶	DE-3102		得益工業
	絕緣電阻計	TES-1600		泰仕電子				

自 動 撒 水 設 備 檢 查 表

檢修設備名稱	幫浦	製造廠：	川源牌	電動機	製造廠：	大同牌	
		型 號：	AF-3150-150		型 號：	BBFC	
檢修項目		檢修結果				處置措施	
		種別、內容等情形	判定	不良狀況			
外 觀 檢 查							
水源	蓄水池		RC地下蓄水池	○			
	水 量		100m3	○			
	水位計、壓力計			/			
	閥 類			/			
電動機	控制盤	周圍狀況	B4F泵浦室	○			
		外 形	直立式	○			
	電 壓 表		380V	○			
	各 開 關		NFB. MS. PB	○			
	標 示			○			
	預備品等		保險絲	○			
啟動裝置	手動啟動	周圍狀況	控制盤	○			
		外 形	按鈕式	○			
	自動啟動	水壓開關裝置	壓力開關 主:6kgf/cm2 輔:5kgf/cm2	○			
			壓力水槽 6 kgf/cm2	○			
	火警感知裝置	探測器		/			
		密閉式撒水頭		○			
加壓送水裝置			150A*2700L/min*157m*150HP	○			
呼水裝置	呼水槽		100公升	○			
	閥 類		止水閥x1 逆止閥x1	○			
配管	外 形		主管(開) 試驗配管(開)	○			
	標 示			○			
送水口	周圍狀況		地面層	○			
	外 形		雙口埋入式	○			
撒水頭	外形		外露式	○			
	感熱及撒水分佈障礙			○			
	未警戒部份			○			
自動警報逆止閥	閥本體			○			
	延遲裝置			/			
	壓力開關		3 kgf/cm2	○			
一齊開放閥(含電磁閥)				/			

輔助撒水栓箱等	輔助撒水栓箱	周圍狀況		/		
		外形		/		
	皮管、瞄子			/		
	消防栓開關閥			/		
	標示燈			/		
	使用標示			/		
性 能 檢 查						
水源	水 質		自來水	○		
	給水裝置		浮球方式	○		
	閥 類			/		
	水位計、壓力表			/		
電動機控制裝置	各 開 關		NFB-3P 400A	○		
	保 險 絲		控制迴路2A	○		
	繼 電 器		MS S-C150L	○		
	表 示 燈		25mm	○		
	結線接續			○		
	接 地		第三種接地	○		
啟動裝置	手動啟動裝置			/		
	自動啟動裝置	水壓開關裝置	動作壓力:主6kgf/cm2 輔5kgf/cm2	○		
		火警感知裝置		/		
加壓送水裝置	幫浦方式	電動機	回轉軸	3545rpm	○	
			軸承部	黃油潤滑(滾珠式)	○	
			軸接頭	聯軸式	○	
			本 體	三相鼠籠誘導式	○	
		幫浦	回轉軸	3545rpm	○	
			軸承部	黃油潤滑(滾珠式)	○	
			底 部		○	
			連成表、壓力表	連:-0.5mmHG 壓15kgf/cm2	○	
	性 能		2700L/min 15 kgf/cm2	○		
	重力水箱方式			/		
	壓力水箱方式			/		
	減壓措施			/		
	呼水裝置	閥 類		給水管(開)，呼水管(開)	○	
自動給水裝置		浮球方式	○			
減水警報裝置		浮筒式、蜂鳴器	○			
底 閥		主閥150A	○			
配管	閥類		主閥(開)	○		
	過濾裝置			/		
	排放管		15A 限流孔	○		
	流水檢知裝置			/		
送 水 口			65A快速接頭	○		

自動警報逆止閥等	閥本體			○		
	延遲裝置			/		
	壓力開關			○		
	音響警報裝置		蜂鳴器	○		
	減壓警報裝置			/		
一齊開放閥(含電磁閥)				/		
輔助撒水栓箱等	皮管及瞄子			/		
	消防栓開關閥			/		
耐震措施			防震軟管位於泵浦吐出側	○		
綜 合 檢 查						
密閉式撒水設備	幫浦方式	啟動性能	加壓送水裝置	5秒	○	
			表示、警報等		○	
			運轉電流	185A	○	
			運轉狀況	○		
		放水壓力		○		
	重力水箱方式	表示警報等		/		
		放水壓力		/		
開放式撒水設備	幫浦方式	啟動性能	加壓送水裝置	/		
			表示、警報等		/	
			運轉電流	/		
			運轉狀況	/		
		一齊開放閥		/		
	重力水箱方式	表示警報等		/		
		一齊開放閥		/		
輔助撒水栓	幫浦方式	啟動性能	加壓送水裝置	/		
			表示、警報等		/	
			運轉電流	/		
			運轉狀況	/		
		放水壓力		/		
		放水量		/		
	重力水箱方式	表示警報等		/		
		放水壓力		/		
		放水量		/		
	操 作 性			/		
備註						

檢 查 器 材	機器名稱	型式	校正年月日	製造廠商	機器名稱	型式	校正年月日	製造廠商
	比托計	KS	87.7	崖本產				



火警自動警報設備檢查表

檢修設備名稱		火警受信總機		製造廠：昌龍		型號：CL-9600 P型1級		標準檢驗局合格號碼：		
檢修項目				檢修結果					處置措施	
				種別、內容等情形		判定	不良狀況			
外觀檢查										
預備電源、緊急電源 (內藏型)		外形		鉛蓄型	○					
		標示		24V1.2Ahx1	○					
受信總機等	周圍狀況		B1F辦公室		○					
	外形		壁掛式		○					
	表示裝置		10/10L		○					
	電壓表		DC24V		○					
	開關				○					
	標示				○					
	預備零件		保險絲		○					
探測器	外形				○					
	警戒狀況	未警戒部分				○				
		感知區域				○				
		適應性				○				
		性能障礙				○				
手動報警機	周圍狀況				/					
	外形				/					
標示燈						/				
音響裝置	外形				/					
	裝置狀態				/					
性能檢查										
預備電源 緊急電源(內藏型)		端子電壓		DC24V	○					
		切換裝置				○				
		充電裝置				○				
		結線接續				○				
受信機及中繼器	開關類				○					
	保險絲		3A、5A、10A		○					
	繼電器				○					
	表示燈				○					
	通話裝置				/					
	結線接續				○					
	接地		第三種接地		○					
	附屬裝置		移報廣播		○					
	火災表示				○					
回路導通				○						

探測器	感熱式	局限型	差動式		/			
			定溫式		/			
			補償式		/			
		分佈型	空氣管式		/			
			熱電偶式		/			
			熱半導體式		/			
		定溫式線型			/			
	偵煙式	局限型	離子式		/			
			光電式		○			
		光電式分離型			/			
	火焰式探測器			/				
多信號探測器			/					
手動報警機				/				
音響裝置	音量等			/				
	鳴動方式			/				
蓄積性能				○				
二信號性能				/				
綜 合 檢 查								
同時動作				○				
偵煙式探測器之感度			28~72uA	○				
地區音響裝置之音壓				/				
綜合動作				○				
備註								
檢查器材	機器名稱	型式	校正年月日	製造廠商	機器名稱	型式	校正年月日	製造廠商
	加熱試驗器	HK-3		東京保安協會	噪音計	SL-4001		
	加煙試驗器	HKS-A		東京保安協會	煙感度試驗	TSA-C100		
	三用電表	DH-456						

火警自動警報設備檢查表

檢修設備名稱		火警受信總機		製造廠：昌龍		型號：CL-9600		標準檢驗局合格號碼：		CL-F104197	
檢修項目				檢修結果						處置措施	
				種別、內容等情形		判定		不良狀況			
外觀檢查											
預備電源、緊急電源 (內藏型)		外形		鉛蓄型		○					
		標示		12V7Ahx2		○					
受信總機等	周圍狀況		位於1F管理中心		○						
	外形		機櫃型		○						
	表示裝置		火警215/240泡沫11/15撒水16/20排煙18/20		○						
	電壓表		DC25V		○						
	開關				○						
	標示				○						
	預備零件		保險絲		○						
探測器	外形				○						
	警戒狀況	未警戒部分				○					
		感知區域				○					
		適應性				○					
		性能障礙				○					
手動報警機	周圍狀況		位於室內消防栓箱上		○						
	外形		P型1級		○						
標示燈		DC24V 燈泡式		○							
音響裝置	外形		警鈴		○						
	裝置狀態		位於綜合盤內		○						
性能檢查											
預備電源 緊急電源(內藏型)		端子電壓		DC24V		○					
		切換裝置				○					
		充電裝置				○					
		結線接續				○					
受信機及中繼器	開關類				○						
	保險絲		3A		○						
	繼電器				○						
	表示燈				○						
	通話裝置				○						
	結線接續				○						
	接地		第三種接地		○						
	附屬裝置				○						
	火災表示				○						
回路導通				○							

探測器	感熱式	局限型	差動式		○			
			定溫式		/			
			補償式		/			
		分佈型	空氣管式		/			
			熱電偶式		/			
			熱半導體式		/			
		定溫式線型			/			
	偵煙式	局限型	離子式		/			
			光電式		○			
		光電式分離型			/			
火焰式探測器			/					
多信號探測器			/					
手動報警機				○				
音響裝置	音量等		92~94db	○				
	鳴動方式		一齊	○				
蓄積性能				/				
二信號性能				/				
綜 合 檢 查								
同時動作				○				
偵煙式探測器之感度			60~75uA	○				
地區音響裝置之音壓			92~94db	○				
綜合動作				○				
備註	※使用大樓231L 註:已全面使用場所自設火警設備，並移報至大樓							
檢查器材	機器名稱	型式	校正年月日	製造廠商	機器名稱	型式	校正年月日	製造廠商
	加熱試驗器	HK-3		東京保安協會	噪音計	SL-4001		
	加煙試驗器	HKS-A		東京保安協會	煙感度試驗	TSA-C100		
	三用電表	DH-456						

火 警 自 動 警 報 設 備 檢 查 表

檢修設備名稱		火警受信總機		製造廠：昌龍				
		型 號：		CL-9600 P型1級		標準檢驗局合格號碼：		
檢修項目		檢修結果					處置措施	
		種別、內容等情形		判定	不良狀況			
外 觀 檢 查								
預備電源、緊急電源 (內藏型)		外 形		鉛蓄型	○			
		標 示		12V1.2Ahx2	○			
受信總機等	周圍狀況		B1F辦公室		○			
	外 形		壁掛式		○			
	表示裝置		火警15L，共15迴路		○			
	電 壓 表		DC24V		○			
	開 關				○			
	標 示				○			
	預備零件		保險絲		○			
探測器	外 形				○			
	警戒狀況	未警戒部分				○		
		感知區域				○		
		適應性				○		
		性能障礙				○		
手動報警機	周圍狀況				○			
	外 形		P型1級		○			
標 示 燈		DC24V 燈泡式		○				
音響裝置	外 形				○			
	裝置狀態		消防箱內		○			
性 能 檢 查								
預備電源 緊急電源 (內藏型)	端子電壓		DC24V		○			
	切換裝置				○			
	充電裝置				○			
	結線接續				○			
受信機及中繼器	開 關 類				○			
	保 險 絲		3A、5A、10A		○			
	繼 電 器				○			
	表 示 燈				○			
	通話裝置				○			
	結線接續				○			
	接 地		第三種接地		○			
	附屬裝置		移報廣播		○			
	火災表示				○			
回路導通				○				

探測器	感熱式	局限型	差動式		/			
			定溫式		/			
			補償式		/			
		分佈型	空氣管式		/			
			熱電偶式		/			
			熱半導體式		/			
		定溫式線型			/			
	偵煙式	局限型	離子式		/			
			光電式		○			
		光電式分離型			/			
	火焰式探測器			/				
多信號探測器			/					
手動報警機				○				
音響裝置	音量等		88~92db	○				
	鳴動方式		分區	○				
蓄積性能				○				
二信號性能				/				
綜 合 檢 查								
同時動作				○				
偵煙式探測器之感度			28~72uA	○				
地區音響裝置之音壓			88~92db	○				
綜合動作				○				
備註								
檢查器材	機器名稱	型式	校正年月日	製造廠商	機器名稱	型式	校正年月日	製造廠商
	加熱試驗器	HK-3		東京保安協會	噪音計	SL-4001		
	加煙試驗器	HKS-A		東京保安協會	煙感度試驗	TSA-C100		
	三用電表	DH-456						

緊急廣播設備檢查表

檢修設備 名稱	操作裝置	製造廠：	日聲牌		增幅器	製造廠：	日聲牌		
		型 號：	DV-2000F			型 號：	MH-500X3		
檢修項目		檢修結果						處置措施	
		種別、內容等情形			判定	不良狀況			
外觀檢查									
緊急電源 (內藏型)	外形			○					
	標示			○					
擴音機、 操作裝置 及遠隔操 作裝置	周圍狀況	1F管理中心		○					
	外形	機櫃型		○					
	電壓表	40V		○					
	開關類	按鈕開關		○					
	保護板			/					
	標示			○					
	預備品	保險絲		○					
啟動裝置	周圍狀況			○					
	外 形			○					
揚 聲 器	外 形	壁掛式、嵌頂式		○					
	裝置狀態			○					
表 示 燈				/					
性 能 檢 查									
緊急電源 (內藏型)	端子電壓	DC23V		○					
	切換裝置			○					
	充電裝置			○					
	結線接續			○					
擴音機、 操作裝置 及遠隔操 作裝置	開關類			○					
	保險絲	8A		○					
	繼電器			○					
	計器類			○					
	標示			○					
	結線接續			○					
	接地	第三種接地		○					
	回路選擇			/					
	二台以上之操作裝置及遠隔操作裝置			/					
	遠隔操作裝置			/					
	緊急廣播切換			○					
	回路短路			○					
	麥克風			○					

啟動裝置	手動按鈕裝置		○					
	緊急電話		/					
	與火警警報設備之連動		○					
揚聲器	音量等	92~94db	○					
	鳴動方式	一齊	○					
	音量調整器		/					
綜 合 檢 查								
揚聲器之音壓		92~94db	○					
綜合動作			○					
備註								
檢查器材	機器名稱	型式	校正年月日	製造廠商	機器名稱	型式	校正年月日	製造廠商
	絕緣電阻計	TES-1600		泰仕電子				
	噪音計	SL-4001		LOTRON				

緊急廣播設備檢查表					
檢修設備 名稱	操作裝置	製造廠：	日聲牌		增幅器
		型 號：	DV-2000F		
		製造廠：	日聲		
		型 號：	DV-2000F		
檢修項目		檢修結果			處置措施
		種別、內容等情形	判定	不良狀況	
外觀檢查					
緊急電源 (內藏型)	外形		○		
	標示		○		
擴音機、 操作裝置 及遠隔操 作裝置	周圍狀況	1F辦公室	○		
	外形	機櫃型	○		
	電壓表	40V	○		
	開關類	按鈕開關	○		
	保護板		○		
	標示		○		
	預備品	保險絲	○		
啟動裝置	周圍狀況	位於主機上	○		
	外 形	按鈕式	○		
揚 聲 器	外 形	壁掛式/嵌式	○		
	裝置狀態		○		
表 示 燈			/		
性能檢查					
緊急電源 (內藏型)	端子電壓	DC25V	○		
	切換裝置		○		
	充電裝置		○		
	結線接續		○		
擴音機、 操作裝置 及遠隔操 作裝置	開關類		○		
	保險絲	2A	○		
	繼電器		○		
	計器類		○		
	標示		○		
	結線接續		○		
	接地	第三種接地	○		
	回路選擇		○		
	二台以上之操作裝置及遠隔操作裝置		/		
	遠隔操作裝置		/		
	緊急廣播切換		/		
	回路短路		○		
	麥克風		○		

啟動裝置	手動按鈕裝置		○					
	緊急電話		/					
	與火警警報設備之連動		○					
揚聲器	音量等	90~92db	○					
	鳴動方式	一齊	○					
	音量調整器		/					
綜 合 檢 查								
揚聲器之音壓		90~92db	○					
綜合動作			○					
備註								
檢查器材	機器名稱	型式	校正年月日	製造廠商	機器名稱	型式	校正年月日	製造廠商
	絕緣電阻計	TES-1600		泰仕電子				
	噪音計	SL-4001		LORTRON				

標 示 設 備 檢 查 表

檢修項目		檢修結果					處置措施	
		避難口	走廊	通道	判定	不良狀況		
外 觀 檢 查								
指示標示燈	緊急電源	外 形	○		○	○		
		標 示	○		○	○		
	外箱標示面	外 形	○		○	○		
		辨識障礙	○		○	○		
	光源		○		○	○		
	信號裝置	外 形	/		/	/		
避難指標		結線接續	/		/	/		
外 形		/		/	/			
辨識障礙		/		/	/			
採 光		/		/	/			
性 能 檢 查								
光 源		○		○	○			
檢 查 開 關		○		○	○			
保 險 絲 類		/		/	/			
結 線 接 續		○		○	○			
緊 急 電 源		○		○	○			
信 號 裝 置		/		/	/			
備 註								
檢 查 器 材	機器名稱	型式	校正年月日	製造廠商	機器名稱	型式	校正年月日	製造廠商
	照度計	TES-1330		泰仕電子				
	三用電表	YH-1100		BROTHER				

避難器具檢查表

避難器具類別		☐ 滑臺處 ☒ 避難梯3具 ☐ 避難橋處 ☐ 救助袋具 ☐ 緩降機具 ☐ 避難繩索處 ☐ 滑杆處 ☐ 其他具						
設置樓層		B1F						
設置位置		走道						
檢修項目		檢修結果					處置措施	
		種別、內容等情形			判定	不良狀況		
外觀檢查								
周圍狀況	設置地點	走道			○			
	操作面積				○			
	開口部				○			
	下降空間				/			
	避難空地				○			
標示					○			
性能檢查								
器具本體					○			
支固器具（固定架）及固定部					○			
收藏狀況					○			
綜合檢查								
下降檢查					/			
收藏檢查					○			
其他					○			
備註	註:7F緩降機為業主自設							
檢查器材	機器名稱	型式	校正年月日	製造廠商	機器名稱	型式	校正年月日	製造廠商
	扭力扳手	1800DBS3-S		株式會社東日製作所				

緊急照明設備檢查表								
檢修項目		檢修結果					處置措施	
		種別、內容等情形		判定	不良狀況			
外觀檢查								
緊急電源				○				
緊急照明燈	外形			○				
	照明障礙			○				
光源				○				
性能檢查								
照度				○				
檢查開關				○				
保險絲類				/				
結線接續				○				
緊急電源				○				
備註								
檢查器材	機器名稱	型式	校正年月日	製造廠商	機器名稱	型式	校正年月日	製造廠商
	照度計	TES-1330		泰仕電子				

照明燈(附表一)

[illegible]

備註

室內排煙

排煙設備檢查表

排煙設備檢查表						
檢修項目		檢修結果			處置措施	
		種別、內容等情形	判定	不良狀況		
外觀檢查						
排煙區劃 防煙垂壁	固定式		○			
	移動式		/			
排煙口		6只	○			
風管		鐵皮包覆不燃材料	○			
電動機的控制裝置	控制盤	周圍狀況	○			
		外形	壁掛式	○		
	電壓表		/			
	各開關		NFB. MS. PB	○		
	標示			○		
	預備品等			○		
啟動裝置	自動啟動裝置		偵煙探測器	○		
	手動啟動裝置	周圍狀況		○		
		外形	按鈕式	○		
		操作桿等		/		
排煙機			○			
排煙口			○			
性能檢查						
排煙區劃垂壁			○			
排煙口			○			
風管	支撐固定		○			
	防火閘門		/			
	接續部		○			
電動機控制裝置	各開關		○			
	保險絲		○			
	繼電器		○			
	表示燈		○			
	結線接續		○			
	接地		○			
啟動裝置	自動啟動裝置		偵煙探測器	○		
	手動啟動裝置			○		
排煙機	電動機	回轉軸		○		
		軸承部		○		
		動力傳達裝置		○		
		本體	三相感應電動機	○		
	回轉葉片	回轉軸		○		
		軸承部		○		

綜 合 檢 查								
啟動狀況		手動啟動、自動啟動		○				
運轉電流				○				
運轉狀況				○				
回轉方向				○				
備註	位置 平均風速 總風量 辦公室 28.06m/s 227.28m³/min 專利2 32.1m/s 260.01m³/min							
檢查器材	機器名稱	型式	校正年月日	製造廠商	機器名稱	型式	校正年月日	製造廠商
	風速計	AK666						
	三用電表	DMM-93B		台製				
	電流表			台製				

緊急電源插座檢查表								
檢修項目		檢修結果				處置措施		
		種別、內容等情形		判定	不良狀況			
外觀檢查								
保護箱	周圍狀況			○				
	外形			○				
插座連接器				○				
開關器				/				
表示燈				/				
性能檢查								
插座				○				
開關器				/				
端子電壓	單相	110V±5%		○				
	三相	220V±5%		○				
回轉相位				○				
備註								
檢查器材	機器名稱	型式	校正年月日	製造廠商	機器名稱	型式	校正年月日	製造廠商
	相序計	VC850		中國科技儀器				
	三用電流	DE-3102		得益工業				

配 線 檢 查 表

消防安全設備種類		☒ 室內消防栓設備	☐ 室外消防栓設備	☒ 自動撒水設備				
		☐ 水霧滅火設備	☐ 泡沫滅火設備	☐ 冷卻撒水設備				
		☐ 射水設備	☐ 二氧化碳滅火設備	☐ 乾粉滅火設備				
		☒ 火警自動警報設備	☐ 瓦斯漏氣火警自動警報設備					
		☒ 緊急廣播設備	☒ 標示設備	☒ 緊急照明設備				
		☐ 連結送水管	☐ 消防專用蓄水池	☒ 排煙設備				
		☒ 緊急電源插座	☐ 無線電通信輔助設備					
檢修項目		檢修結果			處置措施			
		種別、內容等情形	判定	不良狀況				
外 觀 檢 查								
專用回路			○					
開關器、斷路器等			○					
保險絲等			○					
耐燃耐熱保護			○					
性 能 檢 查								
絕 緣 電 阻 值	電源回路		○	註				
	操作回路		○	註				
	表示燈回路		○	註				
	警報回路		○	註				
備 註	※專用迴路不明及窒礙難行或有致電子設備產生損壞者，不便檢測 (依照內政部消防署:消署預字第1060500728號函示辦理)							
檢 查 器 材	機器名稱	型式	校正年月日	製造廠商	機器名稱	型式	校正年月日	製造廠商